



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 2420

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen

Karl - Marx - Straße 9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 13.05.2005 in der Fassung
des 1. Änderungsbescheides vom 09.12.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-058106-81/2005
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Thorstorfer Graben
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Thorstorfer Graben
Ort: Warnow/OT Thorstorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-83-A-d | 5978472 | 2645832 |
- 6. Zweck:** Ableiten von gereinigtem Abwasser aus der KA Bössow - Thorstorf
(Scheibentauchkörper)
- 7. Maß:**
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Anschluß | 220 EW |
| Einleitmenge: | |
| Abwassermenge (Fremdwasser 50%) | 33 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss (100l/E/d) | 22 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 8.030 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe | |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 50 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 15 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.05.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 23.02.2006, geändert am 13.01.2011.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2420 Seite 2
