



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 2422

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen

Karl - Marx - Straße 9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis 10.08.2005 in der Fassung
des 1. Änderungsbescheides vom 09.12.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10-10-058042-082/2005
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in die Maurine
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Maurine
Ort: Groß Siemz
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-82-D-b | 5967585 | 2627098 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der mechanisch- biologischen Klär-
anlage Groß Siemz (Scheibentauchkörperkläranlage)
- 7. Maß:**
- | | |
|--|-------------------------|
| Ausbaugröße | 170 EW |
| Einleitmenge: | |
| Abwassermenge (Fremdwasser 50%) bis zu | 26 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss (100l/E/d) | 17 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 6.205 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe | |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) | 50 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 15 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.08.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 23.02.2006, geändert am 13.01.2011.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2422 Seite 2
