



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2423

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen

Karl - Marx - Straße 9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 05.07.2005 in der Fassung des
2. Änderungsbescheides vom 28.01.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-58098-052-2002
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser in das Gewässer 7/19/2/B5
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 7/19/2/B5
Ort: Testorf-Steinfurt / OT Harmshagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 25 | 5965685 | 2651037 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der KA Harmshagen
(Kompaktkläranlage)
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| Ausbaugröße | 125 EW |
| Angeschlossene EW | 72 EW |
| Einleitmenge: | |
| Trockenwetterabfluss | bis zu 8,0 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 2.920 m ³ /a |
- Beschaffenheit
ab 01.01.2006
- | Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff ges. (Nges) als Summe von
Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 70 mg/l |
| Phosphor ges (Pges) | 20 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.01.2013

In das Wasserbuch eingetragen am 23.02.2006, geändert am 10.11.2010.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.