



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2424

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 21.09.2005
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.111010-04406/06/2001
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Graben 10/6/2 mit Vorflut
zum Stausee Farpen
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 10/6/2
Ort: Hagebökö/OT Lischow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-A-a | 5986511 | 2670933 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der KA Lischow
(Rotationstauchkörperanlage)
- 7. Maß:**
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Anschluss | 170 EW |
| Einleitmenge: | |
| Abwassermenge (Fremdwasser 30%) | 26 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss (120l/E/d) | 20 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 7.446 m ³ /a |
-
- | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Beschaffenheit | |
| Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l* |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l* |
| Stickstoff ges. (Nges) als Summe | 120 mg/l* |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | |
| Phosphor ges. (Pges) | 15 mg/l* |
- *Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 30.09.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 22.02.2006.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2424 Seite 2
