



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2435

- 1. Adressat:** Gemeinde Trinnwillershagen
über Amt Barth
Teergang 2
18356 Barth
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.12.2005 in der Fassung
der 1. Änderung vom 13.06.2012
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordvorpommern
Aktenzeichen: WE 8/13057/086/96522/288/05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in das Gewässer - Graben 36/T/1
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 36/T/1
Ort: Trinnwillershagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-62-A-b-3 | 6017550 | 3345250 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der Kläranlage (Oxydationsgräben/
Injektor) - KA Trinnwillershagen
- 7. Maß:**
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| Einleitmenge: | 700 EW |
| Qd mittel: = | 66,0 m ³ /d |
| QT (Trockenwetter) : = | 100,0 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge : | 35.000 m ³ /a |
-
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Beschaffenheit | |
| Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges) (ab 01.01.2012) | 10 mg/l |
| Stickstoff anorg. ges. (Nges) | 40 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 22.03.2006, geändert am 20.06.2013.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2435 Seite 2
