



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2446

- 1. Adressat:** privat
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 17.03.2005
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ostvorpommern  
**Aktenzeichen:** 70.3/AW/KA/061/02/2004
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Vorfluter 29/049
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorflutgraben 29/049  
Ort: Mellenthin  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*
- | <u>Rechtswert</u> | <u>Hochwert</u> |            |
|-------------------|-----------------|------------|
| 33435352          | 5975593         | M 1:10.000 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der vollbiologischen Kläranlage - KA "Wasserschloss Mellenthin"
- 7. Maß:** Einleitmenge: 135 EW  
Qd = 20.0 m<sup>3</sup>/d  
Q10 = 2,0 m<sup>3</sup>/h
- Jahresschmutzwassermenge 1.800 m<sup>3</sup>/a
- | Beschaffenheit:<br>Parameter   | einzuhaltender<br>Überwachungswert |
|--|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  | 150 mg/l*                          |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)                                      | 40 mg/l*                           |
| Stickstoff ges.(Nges) Summe aus<br>Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 40 mg/l* vom 01.05. - 31.10.       |
| Phosphor ges. (Pges)   | 10 mg/l*                           |
- \* Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 30.11.2014

In das Wasserbuch eingetragen am 06.03.2006.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.