



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2447

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam
Kleinbahnweg 5
17389 Anklam
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.07.2005, zuletzt geändert durch
5. Änderungsbescheid vom 02.06.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ostvorpommern
Aktenzeichen: 70.3/AW/KA/054/02/2005
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Binnengraben 26 Z 64
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnengraben 26 Z 64
Ort: Schmuggerow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0409 | 5956535 | 5415655 |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus unbelüfteter Teichkläranlage-
KA Schmuggerow
- 7. Maß:** Einleitmenge: 120 EW
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Abwassermenge (gesamt) | 21,4 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluß | 10,7 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 2.500 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte | nach
Filtration
ab 01.01.2007 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l | 135 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l | 35 mg/l |
| Stickstoff ges. (Nges) | 40 mg/l | |
- 8. Befristung:** 31.12.2025

In das Wasserbuch eingetragen am 13.03.2006, geändert am 19.10.2010.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2447 Seite 2
