



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2466

- 1. Adressat:** Trink- und Abwasserverband
Uecker-Randow, Süd-Ost
Am Wasserwerk 12
17309 Pasewalk
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 22.12.2005 (in Kraft ab 01.01.2006)
- erteilt durch:** Staatliches Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde
Aktenzeichen: StAUN UEM 310c/E7/9688/11/05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in die Randow
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Randow
Ort: Löcknitz
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-89-C-b-2 | 5926720 | 3446770 |
- 6. Zweck:** Ableiten von gereinigtem Abwasser aus der mech.- biologischen Kläranlage-
(Belebung) - KA Löcknitz
- 7. Maß:** Einleitmengen:
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| max. Einleitmenge | 196 m ³ /h |
| Trockenwetterabfluß | 1.000 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 180.000 m ³ /a |
-
- | Beschaffenheit
Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 90 mg/l* |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 20 mg/l* |
| Stickstoff ges. (Nges) | 18 mg/l* |
| Ammoniumstickstoff (NH4-N) | 10 mg/l* |
| Phosphor ges.(Pges) | 5 mg/l* |
- * Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 31.12.2020

In das Wasserbuch eingetragen am 15.03.2006.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

| |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 2466 Seite 2 |
|--------------------------------------|