



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2512

- 1. Adressat:** Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung  
Wismarer Weg 7  
17335 Strasburg
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 30.03.1993 in der Fassung der Änderungsbescheide vom 05.02.1999; 12.11.2002 und 03.05.2005  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Uecker-Randow  
**Aktenzeichen:** E 13036420/9686/003/93
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Strasburger Mühlbach
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Strasburger Mühlbach  
Ort: Strasburg
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 2448         | 5931340         | 5420080           |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der KA Strasburg (BIOLAK)
- 7. Maß:**
- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Einleitmenge        |                           |
| Q <sub>h</sub> max. | 180 m <sup>3</sup> /h     |
| Q <sub>d</sub> max. | 3.200 m <sup>3</sup> /d   |
| ab 01.01.2004       |                           |
| Q <sub>a</sub> max. | 230.000 m <sup>3</sup> /a |
- 
- |   |                   |
|---|-------------------|
| Beschaffenheit  |                   |
| Parameter   | Überwachungswerte |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB <sub>5</sub> )                                | 15 mg/l           |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)   | 90 mg/l           |
| NH <sub>4</sub> -N  | 10 mg/l           |
| Nges. als Summe aus<br>NH <sub>4</sub> -N, NO <sub>3</sub> -N, NO <sub>2</sub> -N | 18 mg/l           |
| Pges  | 1,5 mg/l          |
| pH - Wert   | 6 - 8             |
| Temperatur  | 30 °C             |
| Abfiltrierbare Stoffe   | 30 mg/l           |
| Absetzbare Stoffe   | 0,3 ml/l          |

Wasserbuchblatt Nr.: 2512  
Seite 1

**8. Befristung:** 31.12.2014

In das Wasserbuch eingetragen am 03.08.2006.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2512 Seite 2
--------------------------------------