



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2533

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden  
Bahnhofstraße 87  
19230 Hagenow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 01.09.2005, zuletzt geändert durch 3. Änderungsbescheid vom 12.12.2018  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ludwigslust  
**Aktenzeichen:** 532-68-692.2-21.1//D-0111/007-05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Klosterbach
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L 5 - "Klosterbach"  
Ort: Bobzin  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33244829 5932488
- 6. Zweck:** Ableiten von gereinigtem Abwasser aus der KA Bobzin (natürlich belüftete Abwasserteiche)
- 7. Maß:**
- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Einleitmenge:                              |                                    |
| Schmutzwasserabfluss                       | 0,84 l/s                           |
| Trockenwetterabfluss                       | 3,02 m <sup>3</sup> /h             |
|  | 30,20 m <sup>3</sup> /d            |
| Jahresschmutzwassermenge:                  | 11.000 m <sup>3</sup> /a           |
| Mischwasserabfluss<br>(Regenwetterabfluss) | 30.916 m <sup>3</sup> /a           |
| Michwasserabschlag (unbehandelt)           | 66,7 l/s                           |
| Beschaffenheit:                            |                                    |
| Parameter                                  | einzuhaltender<br>Überwachungswert |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)          | 150 mg/l                           |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)      | 40 mg/l                            |
| Gesamt-Stickstoff (Nanorg.ges.)            | 25 mg/l                            |
| Gesamt-Phosphor (Pges.)                    | 10 mg/l                            |

Abgaberechtlich gelten die Schwellenwerte der Parameter der Anlage zu § 3 AbwAG.

**8. Befristung:** 31.12.2030

In das Wasserbuch eingetragen am 12.07.2006 , geändert am 26.02.2019.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2533 Seite 2
--------------------------------------