



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2557

- 1. Adressat:** Trink- und Abwasserzweckverband
Uecker-Randow, Süd-Ost
Am Wasserwerk 12
17309 Pasewalk
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 13.12.2001 in der Fassung des
Änderungsbescheides vom 02.01.2017
erteilt durch: Landrat des Landkreises Uecker-Randow
Aktenzeichen: 00096/01-FDU-WA
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 7
des Gesetzes vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den Graben Nr. 22.03.00
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben Nr.22.03.00
Ort: Jatznick
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33430567 5936811
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der Biokompaktkläranlage Jatznick
(Anschlußwert 2000 EWG)
- 7. Maß:** Einleitmenge
max. 270 m³/d
ab 01.01.2004
Jahresschmutzwassermenge 41.000 m³/a
- | Beschaffenheit
Parameter | ab 01.01.2004
einzuhaltende Überwachungswerte |
|---------------------------------------|--|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l |
| Phosphor (P) | 9 mg/l |
| Stickstoff ges. anorg. (Nges.anorg.) | 20 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 29.08.2006 , berichtigt am 08.09.2020.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

| |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 2557 Seite 2 |
|--------------------------------------|