



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2614

- 1. Adressat:** Stadt Torgelow
Bahnhofstraße 2
17358 Torgelow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 09.01.2007
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Ueckermünde
Aktenzeichen: StAUN UEM 310c E779687/01/07
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Uecker
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Uecker
Ort: Torgelow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-89-A-a-1 | 5947150 | 3436170 |
- 6. Zweck:** Ableiten von mech.-biologisch gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Torgelow
- 7. Maß:** ab 01.01.2007 gültig
Einleitmengen:
max. Einleitmenge: 175 m³/h
max. Trockenwetterabfluss: 4.100 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 800.000 m³/a
- | Beschaffenheit: | einzuhaltende Überwachungswerte |
|--|---------------------------------|
| Parameter | |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 70 mg/l* |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 20 mg/l* |
| Stickstoff gesamt (Nges.anorg.) | 14,4 mg/l* |
| Ammonium-Stickstoff (NH ₄ -N) | 10 mg/l* |
| Phosphor gesamt (Pges.) | 2 mg/l* |
- 8. Befristung:** 31.12.2021

In das Wasserbuch eingetragen am 12.02.2007.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2614 Seite 2
