



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2633

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar  
Der Verbandsvorsteher  
Dorfstraße 28  
23072 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.02.2007 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 24.06.2010 und 2. Änderungsbescheides vom 08.12.2010  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.11-10/10-58047-008-07
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von gereinigtem Abwasser in den Graben 5/8
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 5/8  
Ort: Moltow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-C-a  | 5969550         | 2666994           |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der Teichkläranlage Moltow
- 7. Maß:** Einleitmenge  
Anschluss: 88 EW  
Abwassermenge 6,3 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 2300 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)     | 150 mg/l* |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l*  |
- Probenahmeart:  
\* = qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 01.03.2022

In das Wasserbuch eingetragen am 09.03.2007, geändert am 16.02.2011.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

|                                      |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 2633<br>Seite 2 |
|--------------------------------------|