



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2662

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Der Verbandsvorsteher
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 26.03.2007
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-58073-016/2007
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von gereinigtem Abwasser in den Graben 10/6
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 10/6
Ort: Neuburg
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-A-a-2 | 5984980 | 2671480 |
- 6. Zweck:** Ableiten von gereinigtem Abwasser aus der Teichkläranlage Hageböck
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Einleitmenge | |
| Anschluss | 150 EW |
| Abwassermenge | 100 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss (100 l / E /d) | 15 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 5.475 m ³ /a |
-
- | | |
|---|------------------------------------|
| Beschaffenheit | |
| Parameter | einzuhaltender
Überwachungswert |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l* |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l* |
| Stickstoff gesamt als Summe (Nges) | |
| Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 60 mg/l* |
| Phosphor gesamt (Pges) | 10 mg/l* |
- Probenahmeart
* = qualifizierte Stichprobe
- 8. Befristung:** 01.04.2022

In das Wasserbuch eingetragen am 24.05.2007.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2662 Seite 2
