



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2669

- 1. Adressat:** Wasserzweckverband Strelitz  
Wilhelm-Stolte-Straße 90  
17235 Neustrelitz
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 11.09.2000 in der Fassung des  
1. Änderungsbescheid vom 18.08.2005  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz  
**Aktenzeichen:** 13055004/96642/13-00
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in ein oberirdisches Gewässer II. Ordnung
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L 116  
Ort: Blankensee
- | <u>Karte</u>  | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-87-D-c-1 | 5920310         | 3385200           |
- 6. Zweck:** Ableiten des behandelten Abwassers aus der mech.-biologischen Kläranlage Blankensee Südost
- 7. Maß:**
- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Einleitmenge:            |                          |
| Abwassermenge            | 80 m <sup>3</sup> /d     |
| Trockenwetterabfluss     | 40 m <sup>3</sup> /h     |
|                          | 470 m <sup>3</sup> /d    |
| Jahresschmutzwassermenge | 80.000 m <sup>3</sup> /a |
- 
- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Beschaffenheit                       |                                 |
| Parameter                            | einzuhaltende Überwachungswerte |
| Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l*                        |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)    | 110 mg/l*                       |
| Phosphor gesamt (Pges)               | 2 mg/l*                         |
| Stickstoff gesamt (Nges)             | 18 m <sup>3</sup> /l*           |
| pH - Wert                            | 6-8*                            |
| Temperatur                           | 30°C*                           |
- Probenahmeart:  
\* = qualifizierte Stichprobe

**8. Befristung:** 31.12.2010

In das Wasserbuch eingetragen am 26.01.2007.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2669 Seite 2
--------------------------------------