



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2787

- 1. Adressat:** Zweckverband "Kühlung"
Wasserversorgung & Abwasserbehandlung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 12.06.2006 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 14.04.2009 und 2. Änderungsbescheides vom 30.07.2012
erteilt durch: Landrat des Landkreises Bad Doberan
Aktenzeichen: A/04/088/06
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Randkanal
Ort: Bad Doberan
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
- | <u>Rechtswert</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Einleitstelle</u> |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 33299025 | 6000750 | 1 (alt) |
| 33299023 | 6000752 | 2 (neu) |
- 6. Zweck:** Ableiten von behandeltem Abwasser aus der KA Bad Doberan (Belebung+BioP/Phosphatfällung)
- 7. Maß:**
- | | |
|--|-----------------------------|
| Einleitmenge | 60.000 EW |
| Qd max. | 13.500 m ³ /d |
| Qa max. | 2.600.000 m ³ /a |
| Jahresschmutzwassermenge ab 01.01.2009 | 2.300.000 m ³ /a |
-
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Beschaffenheit
Parameter | einzuhaltener
Überwachungswert |
| CSB | 90 mg/l |
| BSB5 | 20 mg/l |
| NH4-N | 10 mg/l |
| Nges. | 18 mg/l |
| Pges. | 2 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2018

Wasserbuchblatt Nr.: 2787
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 08.02.2008 , gelöscht am 20.10.2016.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2787 Seite 2
