



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2816

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar  
Dorfstraße 28  
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 13.09.2007 in der Fassung  
des 1. Änderungsbescheides vom 28.04.2010  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.11-10/10-58073-026-07
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 10/15 (Graben zum Farpener Bach)  
Ort: Neuburg
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-A-a  | 5982650         | 2670226           |
- 6. Zweck:** Ableiten des gereinigten Abwassers aus der Kläranlage  
Neuburg - SBR-Anlage
- 7. Maß:**
- |                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Entnahmemenge:                       | 2100                     |
| EW                                   |                          |
| Abwassermenge (Fremdwasser 30%)      | 240 m <sup>3</sup> /d    |
| Trockenwetterabfluss (100 l / E / d) | 168 m <sup>3</sup> /d    |
| Jahresschmutzwassermenge             | 61.320 m <sup>3</sup> /a |
| Einleitmenge                         | 8 l/s                    |
- Beschaffenheit
- | Parameter   | einzuhaltende<br>Überwachungswerte |
|---|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)                   | 70 mg/l                            |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf in<br>5 Tagen (BSB5) | 20 mg/l                            |
| Ammoniumstickstoff (NH <sub>4</sub> -N)             | 5 mg/l                             |
| Phosphor gesamt (P <sub>ges</sub> )                 | 1 mg/l                             |
| Stickstoff gesamt (N <sub>ges</sub> )               | 20 mg/l                            |
- 8. Befristung:** 30.09.2017

In das Wasserbuch eingetragen am 25.01.2008, geändert am 15.12.2011.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2816 Seite 2
--------------------------------------