



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2818

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbehandlung Anklam
Kleinbahnweg 5
17389 Anklam
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 22.03.2006, zuletzt geändert
durch 6. Änderungsbescheid vom 14.08.2018
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ostvorpommern
Aktenzeichen: 70.3/AW/KA/009/01/2006
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L-31/1 (verrohrt)
Ort: Boldekow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33407822 5954372
- 6. Zweck:** Ableiten des behandelten Abwassers aus der Kläranlage Boldekow
(Scheibentauchkörper)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 333 EW
Abwassermenge (gesamt) 6,70 m³/h
Trockenwetterabfluss 4,44 m³/h
Jahresschmutzwassermenge 7.200 m³/a
(ab 01.01.2018)
- | Beschaffenheit (ab 01.01.2010)
Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 120 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf
in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe von
Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff
(01. Mai bis 31. Oktober) | 60 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 14 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2026

Wasserbuchblatt Nr.: 2818
Seite 1

In das Wasserbuch eingetragen am 28.01.2008 , geändert am 23.10.2018.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2818 Seite 2
