



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2819

- 1. Adressat:** Wasser- und Abwasserzweckverband
Friedland
Hagedornstraße, 4
17098 Friedland
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 22.02.2001, zuletzt geändert
durch 3. Änderungsbescheid vom 09.12.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Aktenzeichen: 13055020/96945/02-01
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 9. September 2001 (BGBl. I S. 2331)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Z 57 (Fauler Graben)
Ort: Stadt Friedland
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-76-C-c-4 | 5953070 | 3407030 |
- 6. Zweck:** Ableiten des gereinigten Abwassers aus der Kläranlage Friedland (Belebung, P-Fällung)
- 7. Maß:**
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Einleitmenge: | 11.600 EW |
| Abwassermenge: | 222,0 m ³ /h |
| Trockenwetterabfluss | 1.505,0 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge: | 420.000,0 m ³ /a |
-
- | Beschaffenheit
Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---|------------------------------------|
| Biochemischer Sauerstoff in 5 Tagen (BSB5) | 20 mg/l |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 70 mg/l |
| Ammoniumstickstoff (NH ₄ -N) | 10 mg/l |
| Stickstoff ges. (Nges) | 12 mg/l |
| pH - Wert | 6 - 8 |
| Temperatur | 30°C |

In das Wasserbuch eingetragen am 03.03.2008, geändert am 19.02.2015.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

| |
|--------------------------------------|
| Wasserbuchblatt Nr.: 2819 Seite 2 |
|--------------------------------------|