



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2825

- 1. Adressat:** Wasser- und Abwasserzweckverband
Friedland
Gagedornstraße 4
17098 Friedland
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.12.2005 in der Fassung der
1. Änderung vom 11.12.2008 und 2. Änderung vom 09.12.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Aktenzeichen: 13055066/96645/31-05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: N 7 zum kleinen Landgraben
Ort: Rossow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33391403 5945637
- 6. Zweck:** Ableiten des gereinigten Abwassers aus der biologischen
Kläranlage Rossow (natürlich belüftete AW-Teiche)
- 7. Maß:**
- | | |
|---|--|
| Einleitmenge | 600 EGW |
| Abwassermenge | 14.500 m ³ /a |
| Trockenwetterabfluss | 25 m ³ /d |
| | 3 m ³ /h |
| Jahresschmutzwassermenge | 6.000 m ³ /a (Abwasserabgabe) |
| Beschaffenheit | |
| Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf
in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| pH Wert | 6-8 |
| Temperatur | 30 °C |
| Stickstoff ges. (Nges) | 80 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges) | 15 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 06.03.2008 , geändert am 05.05.2022.

Wasserbuchblatt Nr. 2825
Seite 1

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr. 2825
Seite 2