



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2830

- 1. Adressat:** Wasser- und Abwasserzweckverband
Friedland
Hagedornstraße 4
17098 Friedland
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 03.08.2005, zuletzt geändert durch
3. Änderungsbescheid vom 30.11.2015
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Aktenzeichen: 13055008/96645/13-05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Brunner Graben
Ort: Brunn
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33392767 5948166
- 6. Zweck:** Ableiten des gereinigten Abwassers aus der mechanisch-biologischen
KLÄranlage Brunn (natürlich belüftete AW-Teiche)
- 7. Maß:**
- | | |
|---|--|
| Einleitmenge | 800 EGW |
| Abwassermenge | 21.900 m ³ /a |
| Trockenwetterabfluss | 10 m ³ /h |
| | 50 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 11.000 m ³ /a (ab 01.01.2013) |
| Beschaffenheit | |
| Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf
in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| pH - Wert | 6-8 |
| Temperatur | 30 °C |
| Stickstoff ges. (Nges) | 30 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges) | 10 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 07.03.2008 , geändert am 10.05.2022.

Wasserbuchblatt Nr. 2830
Seite 1

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr. 2830 Seite 2
