



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2834

- 1. Adressat:** Wasserzweckverband Strelitz
Wilhelm-Stolte-Straße 90
17235 Neustrelitz
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 05.12.2005 in der Fassung der
1. Änderung vom 08.12.2010 und 2. Änderung vom 01.08.2014
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Aktenzeichen: 13055082/58118/25-05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L 081/447/11
Ort: Triepkendorf
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33388059 5906044
- 6. Zweck:** Ableiten des gereinigten Abwassers aus der mechanisch-biologischen
Kläranlage Triepkendorf (natürlich belüftete AW-Teiche)
- 7. Maß:**
- | | |
|---|------------------------------------|
| Einleitmenge | 400 EGW |
| Abwassermenge | 45 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss | |
| Jahresschmutzwassermenge | 8.000 m ³ /a |
| Beschaffenheit | |
| Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf
in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| pH - Wert | 6-8 |
| Temperatur | 30 °C |
| Stickstoff ges. (Nges) | 70 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges) | 18 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 10.03.2008 , geändert am 12.05.2022.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr. 2834
Seite 2