



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2837

- 1. Adressat:** Wasserzweckverband Strelitz
Wilhelm-Stolte-Straße 90
17235 Neustrelitz
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 02.01.2007 in der Fassung
des 1. Änderungsbescheides vom 08.12.2010
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Aktenzeichen: 13055074/581115/01-07
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L 47
Ort: Wesenberg
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33364828 5904795
- 6. Zweck:** Ableiten des behandelten Abwassers aus der mechanisch-biologischen
Kläranlage Wesenberg (Belebung)
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Einleitmenge | 7.450 EGW |
| Abwassermenge | 1.680 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss | 1.125 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 240.000 m ³ /a |
-
- | Beschaffenheit
Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---|------------------------------------|
| Biochemischer Sauerstoffbedarf
in 5 Tagen (BSB5) | 10 mg/l |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 70 mg/l |
| Stickstoff ges. (Nges) | 10 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges) | 1,5 mg/l |
| pH - Wert | 6-8 |
| Temperatur | 30 °C |

In das Wasserbuch eingetragen am 04.03.2008 , geändert am 12.05.2022.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr. 2837
Seite 2