



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2838

- 1. Adressat:** Zweckverband für Wasserver- und
Abwasserentsorgung Strasburg
Wismarer Weg 7
17335 Strasburg
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.07.2005, zuletzt geändert durch
5. Änderungsbescheid vom 24.11.2022
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Aktenzeichen: 13055012/96942/09-05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Warliner Bach
Ort: Cölpin
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33395486 5931254
- 6. Zweck:** Ableiten des behandelten Abwassers aus der mechanisch-biologischen
Kläranlage Cölpin (Belebung)
- 7. Maß:**
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| Einleitmenge: | 2.000 EW |
| Abwassermenge: | 22 m ³ /h |
| | 333 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss | 67 m ³ /h |
| | 667 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge: | 65.000 m ³ /a |
-
- | Beschaffenheit
Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---|------------------------------------|
| Biochemischer Sauerstoffbedarf
in 5 Tagen (BSB5) | 20 mg/l |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 70 mg/l |
| Ammoniumstickstoff (NH ₄ -N) | 10 mg/l |
| Stickstoff ges. (Nges) | 18 mg/l |
| pH - Wert | 6-8 |
| Temperatur | 30 °C |
| Phosphor ges. (Pges) | 2 mg/l (ab 01.05.2022) |

In das Wasserbuch eingetragen am 04.03.2008 , geändert am 11.01.2023.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr. 2838 Seite 2
