



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2850

- 1. Adressat:** Gemeinde Neuenkirchen
über Amt Neverin
Dorfstraße 36
17039 Neverin
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 07.12.2005, zuletzt geändert
durch 3. Änderungsbescheid vom 13.05.2020
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Aktenzeichen: 13055049/96942/29-05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: L 47 (Magdalenenhöher Graben)
Ort: Neuenkirchen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33392678 5940810
- 6. Zweck:** Ableiten des gereinigten Abwassers aus der Kläranlage
Neuenkirchen
- 7. Maß:** Einleitmenge 350 EGW
Abwassermenge maximal 5,25 m³/h
52,50 m³/d
19162,00 m³/a
Jahresschmutzwassermenge 12500 m³/a (Abwasserabgabe)
- | Beschaffenheit
Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---|------------------------------------|
| Biochemischer Sauerstoffbedarf
in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| pH-Wert | 6-8 |
| Temperatur | 30 °C |
| Stickstoff ges. (Nges) | 30 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges) | 10 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 06.03.2008 , geändert am 15.06.2022.

Wasserbuchblatt Nr.: 2850
Seite 1

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2850 Seite 2
