



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2852

- 1. Adressat:** Gemeinde Neetzka
über Amt Woldegk
Karl-Liebknecht-Platz 1
17348 Woldegk
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 11.08.2005, zuletzt geändert
durch Änderungsbescheid vom 27.04.2012
erteilt durch: Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Aktenzeichen: 13055047/96948/17-05
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Zarow Bach
Ort: Neetzka
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33400944 5931823
- 6. Zweck:** Ableiten des gereinigten Abwassers aus der mechanisch-biologischen
 Kläranlage Neetzka (natürlich belüftete AW-Teiche)
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Einleitmenge | 350 EGW |
| Abwassermenge | 40,0 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss | 1,9 m ³ /h |
| | 28,0 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 9.000 m ³ /a |
-
- | Beschaffenheit
Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---|------------------------------------|
| Biochemischer Sauerstoffbedarf
in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Chemischer Sauerstoffbedarf | 150 mg/l |
| pH-Wert | 6-8 |
| Temperatur | 30 °C |
| Stickstoff ges. (Nges) | 70 mg/l |
| Phosphor ges. (Pges) | 10 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 06.03.2008 , geändert am 16.06.2022.

Wasserbuchblatt Nr.: 2852
Seite 1

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2852
Seite 2