



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2853

- 1. Adressat:** Zweckverband Wismar
Dorfstraße 28
23972 Lübow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 06.11.2007
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-58010-030-07
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Blowatzer Bach
Ort: Blowatz
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-A-a-1 | 5988200 | 2666185 |
- 6. Zweck:** Ableiten von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Blowatz (Belebung)
- 7. Maß:**
- | | |
|--|---------------------------------|
| Einleitmenge: | |
| Anschluss | 600 EW |
| Abwassermenge (mit Fremdwasser) | 100 m ³ /d |
| Trockenwetterabfluss (100l / E / d) | 60 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 21.900 m ³ /a |
| Beschaffenheit: | |
| Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt als Summe von Ammonium-, Nitrat- und Nitritstickstoff (Nges) | 90 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 15 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2017

In das Wasserbuch eingetragen am 05.02.2008.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 2853 Seite 2
