



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2888

- 1. Adressat:** privat
- 2. Bescheid:** Flußbaupolizeiliche Genehmigung vom 01.02.1926 in Verbindung mit wasserrechtlicher Entscheidung vom 16.04.2004
erteilt durch: Staatliches Amt für Umwelt und Natur Schwerin
Aktenzeichen: StAUN SN 310-520.15.1
- 3. Rechtsnorm:** § 2 der revidierten Polizeiordnung für die Elde, Havel und Stör nebst den dazu gehörigen schiffbaren Seen, Kanälen und Schifffahrtswerken vom 07. April 1891 (Reg.Bl. Nr. 9 S. 62) in Verbindung mit § 135 (4) des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 669), geändert durch Gesetz vom 2. März 1993 (GVOBl. M-V S. 178)
- 4. Benutzungsart:** Ableiten von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer und Wiedereinleiten in das Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Müritz-Elde-Wasserstraße
Ort: Neustadt-Glewe
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33273256 5920272
- 6. Zweck:** Energiegewinnung mittels Wasserkraftanlage (zwei Kaplanturbinen)
- 7. Maß:** abzuleitende Wassermenge:
- darf im Regelbetrieb 10 m³/s oder den durch das Schluckvermögen der Turbinen begrenzten Durchfluss nicht übersteigen
- Die Benutzung wird ferner durch folgende Wasserstände begrenzt:
- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| gewöhnliches Stauziel | 100 cm am Oberpegel Schleuse Neustadt-Glewe, |
| Regelwasserstand: | entspricht 33,11 m ü NN |
| höchstes Stauziel | 110 cm am Oberpegel Schleuse Neustadt-Glewe, |
| | entspricht 33,21 m ü NN |
| niedrigstes Stauziel | 90 cm am Oberpegel Schleuse Neustadt-Glewe, |
| | entspricht 33,01 m ü NN |

In das Wasserbuch eingetragen am 24.06.2008.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.