



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 2890

- 1. Adressat:** MediClin Müritz-Klinikum
Weinbergstraße 19
17192 Waren (Müritz)
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis 26.07.2007, zuletzt geändert durch
Bescheid vom 28.07.2016 und 31.07.2018
erteilt durch: Bergamt Stralsund
Aktenzeichen: 613/13071/514/14/14
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Entnehmen und Wiedereinleitung von Grundwasser
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Grundwasser
Ort: Waren
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

<u>Rechtswert</u>	<u>Hochwert</u>	<u>Entnahmestelle</u>
33346573	5932766	Förderbrunnen
33346706	5932888	Injektionsbrunnen
- 6. Zweck:** Gewinnung von Erdwärme mittels Grundwasser-Wärmepumpe (Dublettenanlage)
am Standort Klinikum Waren (Müritz)
- 7. Maß:** Entnahmemenge: Qh 87 m³/h
Qd max 2088 m³/d
Qd mittel 1500 m³/d
Qa 315.000 m³/a
- 8. Befristung:** 31.07.2020

In das Wasserbuch eingetragen am 22.04.2008 , geändert am 14.05.2020.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.