



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 290

- 1. Adressat:** Wasser- und Abwasser-Zweckverband
Güstrow-Bützow-Sternberg
Carl-Hopp-Straße 1
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Bescheid vom 03.02.1994-Teil B Erlaubnis- zuletzt geändert durch
4. Änderungsbescheid vom 13.10.2004
erteilt durch: Landrat des Landkreises Sternberg
Aktenzeichen: ABA 130 34 030 / 152 / 94 - 03
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564)
- 4. Benutzungsart:** Ableitung von Abwasser von 500 EGW in den Binnengraben mit Anschluß an das Fließgewässer Mildenitz
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnengraben zur Mildenitz
Ort: Borkow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5948150 | 4496650 |
- 6. Zweck:** Ableitung mechanisch und biologisch gereinigter Abwässer (ABA SBR) aus der Ortslage Borkow
- 7. Maß:** Ausbaugröße 500 EGW
max. Einleitmenge: 43.800 m³/a
Jahresschmutzwassermenge: 20.075 m³/a
- Überwachungswerte:
- | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|
| CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) | kleiner/gleich | 150 mg/l |
| BSB5 (biochemischer Sauerstoffbedarf) | kleiner/gleich | 40 mg/l |
| pH-Wert | kleiner/gleich | 6,5 - 8,5 |
| Nges. | kleiner/gleich | 40 mg/l |
| Pges. | kleiner/gleich | 15 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 05.08.1999, geändert am 04.05.2010.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.