



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern Wasserbuchblatt Nr.: 3013

- 1. Adressat:** Zweckverband Grevesmühlen

Karl-Marx-Straße 7-9
23936 Grevesmühlen
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 19.06.2008 (rückwirkend ab 01.06.2008)
in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 09.08.2012
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10/10-58112-017-08
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Rolofshäger Graben
Ort: Rolofshagen
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):

Rechtswert Hochwert

33248770 5979552
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen KA Rolofshagen
(Rotox-Belebungsanlage) behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Anschluss | 310 EW |
| Trockenwetterabfluss | 44 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 16.000 m ³ /a |
| Beschaffenheit | |
| Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt (Nges) | 50 mg/l |
| Phosphor ges (Pges) | 15 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.05.2018

In das Wasserbuch eingetragen am 12.02.2009 , geändert am 29.04.2016.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3013 Seite 2
