



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3015

- 1. Adressat:** Gemeinde Velgast über  
Amt Franzburg-Richtenberg  
Ernst-Thälmann-Straße 71  
18461 Franzburg-Richtenberg
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 17.12.2008 in der Fassung des  
1. Änderungsbescheides vom 20.05.2009, gültig ab 01.01.2011  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordvorpommern  
**Aktenzeichen:** WE8/13057/087/96545/167/08
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben 25-3  
Ort: Altenhagen
- | <u>Karte</u>  | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-62-B-a-3 | 6017215         | 3354580           |
- 6. Zweck:** Beseitigung des mittels KKA behandelten Abwassers und  
des Niederschlagswassers der Grundstücke und Straßen
- 7. Maß:** Einleitmenge
- |   |                        |
|---|------------------------|
| Einwohnerwerte (EW):                              | max. 90                |
| Schmutzwasser Qs (einschl.<br>30 % Fremdwasser) : | 15,1 m <sup>3</sup> /d |
| Jahresschmutzwassermenge:                         | 5.500 m <sup>3</sup>   |
| Niederschlagswasser:                              | 115,3 l/s              |
- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Beschaffenheit<br>Parameter           | einzuhaltende<br>Überwachungswerte |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)     | 150 mg/l                           |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l                            |
- 8. Befristung:** 31.12.2023

In das Wasserbuch eingetragen am 12.02.2009, geändert am 11.12.2009.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.