



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 302

- 1. Adressat:** Wohnungsbaugesellschaft
Letschert & Partner mbH
Lindenstraße 13
19230 Picher
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 21.06.1995
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ludwigslust
Aktenzeichen: 0872/5936/287/95
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1440)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser und Niederschlagswasser in den Wasserlauf
BE 013 / L 55
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: BE 013 / L 55
Ort: Picher
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-32-95-D-c-4 | 5916460 | 2655960 |
- 6. Zweck:** Ableitung des Abwassers von maximal 130 EGW nach mechanisch-biologischer Reinigung und Ableitung von Niederschlagswasser der Dachflächen
- 7. Maß:**
- | Einleitmenge: max. zulässige Menge Abwasser | Niederschlagswasser |
|---|---------------------|
| 0,54 l/s | 10,8 l/s |
| 1,95 m ³ /h | |
| 19,5 m ³ /d | |
| 7.117,5 m ³ /a | |

Beschaffenheit:

Parameter	Überwachungswert	Dimension
chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	max. 150	mg/l
biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)	max. 40	mg/l
absetzbare Stoffe	max. 0,5	mg/l

8. Befristung: 31.12.2015

In das Wasserbuch eingetragen am 06.08.1999.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 302 Seite 2
