



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3055

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser
Mecklenburgische Schweiz
Gasstraße 26
17166 Teterow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 30.09.2008
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: E/53107/219/08
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Levitzower Bach (Z 300)
Ort: Levitzow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-74-A-c-4 | 5970330 | 3341350 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage
(Kompaktkläranlage) behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge: Anschluss 500 EW
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| max. Trockenwetterabfluss | 75 m ³ /d |
| (einschl. 30 % Fremdwasser): | 27.375 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 40 mg/l |
| Stickstoff gesamt (Nges) | 40 mg/l |
| Phosphor gesamt (Pges) | 10 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2023

In das Wasserbuch eingetragen am 16.04.2009.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3055 Seite 2
