



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3059

- 1. Adressat:** Zweckverband Wasser/Abwasser
Mecklenburgische Schweiz
Gasstraße 26
17166 Teterow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 15.06.2004 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 09.11.2005 und des 2. Änderungsbescheides vom 30.12.2008
erteilt durch: Landrat des Landkreises Güstrow
Aktenzeichen: E/53028/40/04
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Steinbrink zum L 035
Ort: Neu Wokern
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-73-D-b-4 | 5963100 | 3334950 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Abwasserreinigungsanlage (Belebungsanlage) behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Einleitmenge: Anschluss 1500 EW
- max. Trockenwetterabfluss (einschließlich 50 % Fremdwasser):
337,5 m³/d
123.187,5 m³/a
- max. Abfluss : 30,0 m³/h
- Beschaffenheit (ab 01.01.2006):
- | Parameter | einzuhaltende
Überwachungswerte |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 110 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5) | 25 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2019

In das Wasserbuch eingetragen am 16.04.2009.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3059 Seite 2
