



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3075

- 1. Adressat:** Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH  
Ihlenberg 1  
23923 Selmsdorf
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 22.12.2008  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg  
**Aktenzeichen:** 66.11-10/10-054-2008
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnengraben zum Rupensdorfer Bach  
Ort: Selmsdorf
- 6. Zweck:** Ableiten von Niederschlagswasser aus dem östlichen Deponiebereich  
über das Regenrückhaltebecken Ost I
- 7. Maß:** Einleitmenge: max.  $Q_s = 30$  l/s

<u>Karte</u>	<u>Hochwert</u>	<u>Rechtswert</u>
N-32-82-B-d-3	5972891	2624479

Beschaffenheit

Parameter	Überwachungswerte (monatliche Untersuchung)
pH-Wert	6,5 - 9,0
absetzbare Stoffe	0,3 mg/l
Leitfähigkeit	1000 $\mu$ S/cm
BSB5	10,0 mg/l
CSB	75,0 mg/l
Kohlenwasserstoff	5,0 mg/l
AOX	0,5 mg/l
Nitrit-Stickstoff	2,0 mg/l
Stickstoff - Gesamt	70,0 mg/l
Phosphor - Gesamt	3,0 mg/l

Parameter	Überwachungswerte (vierteljährliche Untersuchung)
Quecksilber	0,05 mg/l
Cadmium	0,1 mg/l
Chrom	0,5 mg/l
Chrom (VI)	0,1 mg/l
Nickel	1,0 mg/l
Blei	0,5 mg/l
Kupfer	0,5 mg/l
Zink	2,0 mg/l
Arsen	0,2 mg/l
Cyanid, leicht freisetzbar	0,2 mg/l
Sulfid	1,0 mg/l

**8. Befristung:** 31.01.2019

In das Wasserbuch eingetragen am 11.09.2009.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.