



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3077

- 1. Adressat:** Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft mbH
Ihlenberg 1
23923 Selmsdorf
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 22.12.2008
erteilt durch: Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg
Aktenzeichen: 66.11-10-10-056-2008
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 5/2/B2
Ort: Selmsdorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N 32-82-B-d-3 | 5972472 | 2623506 |
- 6. Zweck:** Ableiten von Niederschlagswasser aus dem westl. Deponiebereich über das Regenrückhaltebecken West I (RHB W I)
- 7. Maß:** Einleitmenge: max. $Q_s = 70$ l/s

Beschaffenheit:	
Parameter	Überwachungswerte (monatliche Untersuchung)
pH-Wert	6,5 - 9,0
absetzbare Stoffe	0,3 mg/l
Leitfähigkeit	1000 μ S/cm
BSB5	10,0 mg/l
CSB	75,0 mg/l
Kohlenwasserstoff	5,0 mg/l
AOX	0,5 mg/l
Nitrit-Stickstoff	2,0 mg/l
Stickstoff - Gesamt	70,0 mg/l
Phosphor - Gesamt	3,0 mg/l

Parameter	Überwachungswerte (vierteljährliche Untersuchung)
Quecksilber	0,05 mg/l
Cadmium	0,1 mg/l
Chrom	0,5 mg/l
Chrom (VI)	0,1 mg/l
Nickel	1,0 mg/l
Blei	0,5 mg/l
Kupfer	0,5 mg/l
Zink	2,0 mg/l
Arsen	0,2 mg/l
Cyanid, leicht freisetzbar	0,2 mg/l
Sulfid	1,0 mg/l

8. Befristung: 31.01.2019

In das Wasserbuch eingetragen am 10.09.2009.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.