



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3150

- 1. Adressat:** Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverband  
Ernst-Alban-Straße 2  
17192 Waren (Müritz)
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 06.11.1996 in der Fassung der Änderungsbescheide vom 10.09.01 und 03.04.06 sowie 24.11.2016  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Waren  
**Aktenzeichen:** 667/7/10/035
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. September 1996 (BGBl. I S. 1354)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnengraben 10 - Torgelower See  
Ort: Neu Schloen  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33353863 5934502
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage behandelten Abwasser (belüftetes Festbett)
- 7. Maß:** Einleitmenge:  
Menge: 1400 EW  
Trockenwetterabfluß: 1400 EW x 0,085 m<sup>3</sup>/d = 119 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 43435 m<sup>3</sup>/a  
Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte  
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110 mg/l  
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) 25 mg/l

In das Wasserbuch eingetragen am 09.12.2009 , geändert am 16.02.2017.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3150 Seite 2
--------------------------------------