



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3154

- 1. Adressat:** Stadt Malchow
Straße der Jugend 2
17213 Malchow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.11.2007
erteilt durch: Landrat des Landkreises Müritz
Aktenzeichen: 662/7/06-071/014-000-000
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: 014-000-000 (Klostermühlbach)
Ort: Walow
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| | 5922050 | 4530825 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage behandelten Abwassers
- 7. Maß:** Schmutzfracht: 364 EW
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Einleitmenge: | 364 EW |
| Jahresschmutzwassermenge | 12.600 m ³ /a |
| Trockenwetterabfluss | 4,00 m ³ /h |
| | 34,52 m ³ /d |
| | 12.600 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|---------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 90 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
| N gesamt | 70 mg/l |
| P gesamt | 15 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2022

In das Wasserbuch eingetragen am 14.12.2009.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.