



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 317

- 1. Adressat:** Kursana
Altenpflegeheim Achterfeld
Goldenstädter Straße
19077 Rastow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 01.07.1993 in der Fassung des
Anpassungsbescheides vom 26.03.1999
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ludwigslust
Aktenzeichen: E/470/740/039/93
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1986 (BGBl. I S. 1529, ber. S. 1654), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 26. August 1992 (BGBl. I S. 1564)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Seitengraben des Kraaker Mühlenbaches
Ort: Rastow / OT Achterfeld
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 0504-422 | 5926200 | 4463280 |
- 6. Zweck:** Ableitung von Abwasser aus der Kläranlage - Altenpflegeheim
- 7. Maß:** Einleitmenge: 15 m³/d
- Beschaffenheit:
- | | Überwachungswerte | |
|---------|-------------------|---------------|
| BSB5 = | 40 mg/l | qualifizierte |
| CSB = | 150 mg/l | Stichprobe |
| pH-Wert | 6,5 - 7,5 | |

In das Wasserbuch eingetragen am 10.08.1999.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.