



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3201

- 1. Adressat:** Trink- und Abwasserzweckverband  
Uecker-Randow, Süd-Ost  
Straße am Wasserwerk 12  
17309 Pasewalk
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.08.2000, zuletzt geändert  
durch Änderungsbescheid vom 27.10.2015 (zum 01.01.2016)  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Uecker-Randow  
**Aktenzeichen:** 01389-00-31
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasser-  
haushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 19  
des Gesetzes vom 3. Mai 2000 (BGBl. I S. 632)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben Nr. 968.51003  
Ort: Nieden  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
  
Rechtswert Hochwert  
  
33427843 5921627
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage  
behandelten Abwassers (Kompaktkläranlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 220 EW  
max. Abwassermenge 4,13 m<sup>3</sup>/h  
46,2 m<sup>3</sup>/d  
Jahresschmutzwassermenge 5.500 m<sup>3</sup>/a
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 150 mg/l  
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) 40 mg/l

In das Wasserbuch eingetragen am 17.03.2010 , geändert am 02.03.2016.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.