



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3202

- 1. Adressat:** Trink- und Abwasserzweckverband
Uecker-Randow, Süd-Ost
Straße am Wasserwerk 12
17309 Pasewalk
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 08.09.1997, zuletzt geändert
durch 5. Änderungsbescheid vom 30.11.2012
erteilt durch: Landrat des Landkreises Uecker-Randow
Aktenzeichen: 00853-97-31
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben Nr. 968.85200
Ort: Polzow

Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert

33437559 5928410
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage behandelten Abwassers (SBR-Becken)
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Einleitmenge: | 300 EW |
| max. Abwassermenge | 7,51 l/s |
| | 27 m ³ /h |
| | 54 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 7.500 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
| Phosphor | 6 mg/l |
| Stickstoff ges. anorg. | 25 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2027

In das Wasserbuch eingetragen am 17.03.2010 , geändert am 09.03.2020.
Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.