



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3204

- 1. Adressat:** Trink- und Abwasserzweckverband
Uecker-Randow, Süd-Ost
Straße am Wasserwerk 12
17309 Pasewalk
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.12.1999 zuletzt geändert
durch Änderungsbescheid vom 27.10.2015
erteilt durch: Landrat des Landkreises Uecker-Randow
Aktenzeichen: 02333-99-31
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Graben Nr. 968.73116
Ort: Schmarsow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33428823 5924216
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage behandelten Abwassers (Kompaktkläranlage)
- 7. Maß:**
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Einleitmenge: | 120 EW |
| max. Abwassermenge | 2,4 m ³ /h |
| | 28,8 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 1.100 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |

In das Wasserbuch eingetragen am 17.03.2010 , geändert am 21.01.2016.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.