



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 322

- 1. Adressat:** Wasserversorgungs -und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg
Carl-Hopp-Straße 1
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 15.04.1999 in der Fassung der Änderungsbescheide vom 17.12.2003 und 12.10.2004
erteilt durch: Landrat des Landkreises Parchim
Aktenzeichen: 68.20 / 44 / 9.1 / 87 /99
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser in den Vorfluter zur Warnow
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Vorfluter zur Warnow
Ort: Weitendorf
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-84-C-d | 5953830 | 4483417 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch-biologischen Kläranlage behandelten Abwassers aus der Ortslage Weitendorf
- 7. Maß:** Einleitmenge:
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ausbaugröße | 200 EGW |
| max. Einleitmenge | 15.330 m ³ /a |
| Jahresschmutzwassermenge | 8.030 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
- | | |
|---|---------------------------------|
| Parameter | einzuhaltende Überwachungswerte |
| Stickstoff ges.(Nges) als Summe aus Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff | 40 mg/l* |
| Phosphor ges. (Pges) | 10 mg/l* |
- * Probenahmeart = qualifizierte Stichprobe

8. Befristung: 21.12.2014

In das Wasserbuch eingetragen am 10.08.1999, geändert am 04.05.2010.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 322 Seite 2
