



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3286

- 1. Adressat:** Bundesrepublik Deutschland vertreten durch
Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Torgelow
Südstraße/Fliegerhorst
17034 Neubrandenburg
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 23.04.2009
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz
Aktenzeichen: 13055069/96645/02-09
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Verbindungsgraben Krummer See
Ort: Trollenhagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|---------------|-----------------|-------------------|
| N-33-87-B-a-4 | 5942250 | 3388445 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der mechanisch- biologischen Kläranlage der
Bundeswehrliegenschaft behandelten Abwassers (Belebungsbecken)
- 7. Maß:** 900 EW
Einleitmenge:
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Abwassermenge | 3,89 m ³ /h |
| Trockenwetterabfluß | 93,38 m ³ /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 24000 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|---------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 65 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
- 8. Befristung:** 03.02.2012

In das Wasserbuch eingetragen am 29.06.2010.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.