



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3289

- 1. Adressat:** Gemeinde Blankenhof  
über Amt Neverin  
Dorfstraße 36  
17039 Neverin
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 04.08.2009, zuletzt geändert durch  
3. Änderungsbescheid vom 12.05.2020  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Mecklenburg-Strelitz  
**Aktenzeichen:** 13055003/96644/03-09
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: N 45  
Ort: Gevezin  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33375000 5936491
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage  
behandelten Abwassers (3 unbelüftete Abwasserteiche)
- 7. Maß:** 140 EW  
Einleitmenge:
- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Abwassermenge            | 3,94 m <sup>3</sup> /h |
| Trockenwetterabfluss     | 31,5 m <sup>3</sup> /d |
| Jahresschmutzwassermenge | 3600 m <sup>3</sup> /a |
- Beschaffenheit:  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- |                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)      | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l  |

In das Wasserbuch eingetragen am 29.06.2010 , geändert am 23.06.2022.

Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3289 Seite 2
--------------------------------------