



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 33

- 1. Adressat:** Gemeinde Milow
über Amt Grabow
Markt 1
19300 Grabow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 17.06.1997, zuletzt
geändert durch 4. Änderungsbescheid vom 22.11.2017
erteilt durch: Landrat des Landkreises Ludwigslust
Aktenzeichen: 68-692.2-21.1/C-0743/0247-97
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695)
- 4. Benutzungsart:** Einleitung von Abwasser aus Gemeinden in den LV 215
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: LV 215
Ort: Milow
Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):
Rechtswert Hochwert
33268373 5899681
- 6. Zweck:** Einleitung des in der natürlich belüfteten Teichkläranlage der Gemeinde Milow behandelten Abwassers in den LV 215
- 7. Maß:** Abwassermenge:
0,6 l/s; 2,2 m³/h; 21,75 m³/d
Jahresschmutzwassermenge: 6.000 m³/a
- | Beschaffenheit:
Parameter | einzuhaltender
Überwachungswert |
|---|------------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 150 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf in
5 Tagen (BSB5) | 40 mg/l |
| Gesamt Stickstoff (Nanorg. ges.) | 20 mg/l |
| Gesamt Phosphor (Pges.) | 6 mg/l |
- Abgaberechtlich gelten die Schwellenwerte der Parameter der Anlage zu § 3 AbwAG.
- 8. Befristung:** 31.12.2032

In das Wasserbuch eingetragen am 20.03.1998 , geändert am 03.05.2018.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 33 Seite 2
