



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3327

- 1. Adressat:** Warnow-Wasser- und  
Abwasserverband  
Carl-Hopp-Straße 1  
18069 Rostock
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 14.01.2010
- erteilt durch:** Landrat des Landkreises Bad Doberan  
**Aktenzeichen:** A/68/007/10
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes  
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245)  
in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnengraben zur Köstebeck  
Ort: Groß Lüsewitz
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-33-61-D-c  | 5996660         | 3325620           |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der vollbiologischen Kläranlage behandelten kommunalen  
und gewerblichen Abwassers (natürlich belüftete Oxydationsteichanlage)
- 7. Maß:** Einleitmenge: 4.900 EW  
Qd max. 900 m<sup>3</sup>/d  
Qa max. 112.000 m<sup>3</sup>/a  
Jahresschmutzwassermenge 82.200 m<sup>3</sup>/a
- | Beschaffenheit:<br>Parameter           | einzuhaltende Überwachungswerte |
|--|---------------------------------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)      | 95 mg/l                         |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 20 mg/l                         |

In das Wasserbuch eingetragen am 29.09.2010.

Das Wasserbuchblatt umfaßt die Seite 1.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.