



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

## Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 333

- 1. Adressat:** Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden  
Bahnhofstraße 87  
19230 Hagenow
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 05.11.1998, zuletzt geändert durch 3. Änderungsbescheid vom 12.12.2018  
**erteilt durch:** Landrat des Landkreises Ludwigslust  
**Aktenzeichen:** 68-692.2-21.1/D-921/235-98W
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. August 1998 (BGBl. I S. 2455, ber. S. 3582)
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Abwasser in den BE 007 (Zarensbach)
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: BE 007 (Zarensbach)  
Ort: Redefin / Belsch  
*Koordinaten (in ETRS 89, Zone 33):*  
Rechtswert Hochwert  
33247469 5916468
- 6. Zweck:** Ableitung des behandelten häuslichen und gewerblichen Abwassers - künstlich belüftete Teichkläranlage Redefin
- 7. Maß:** Einleitmenge:  
Abwassermenge max. 100 m<sup>3</sup>/d  
max. 28.000 m<sup>3</sup>/a  
  
Jahresschmutzwassermenge max. 28.000 m<sup>3</sup>/a  
  
Beschaffenheit  
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte  
1. Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 110 mg/l  
2. Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen (BSB5) 25 mg/l  
3. Stickstoff ges. (Nges) 15 mg/l  
4. Phosphor ges. (Pges) 8 mg/l

**8. Befristung:** 31.12.2033

In das Wasserbuch eingetragen am 12.08.1999 , geändert am 26.02.2019.  
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 333 Seite 2
-------------------------------------