



Abdruck aus dem Wasserbuch M-V

Wasserbuch - Land Mecklenburg-Vorpommern

Wasserbuchblatt Nr.: 3340

- 1. Adressat:** Zweckverband Kühlung
Wasserversorgung & Abwasserbeseitigung
Kammerhof 4
18209 Bad Doberan
- 2. Bescheid:** Wasserrechtliche Erlaubnis vom 20.04.2007 in der Fassung des 1. Änderungsbescheides vom 10.03.2008 und des 2. Änderungsbescheides vom 14.04.2009
erteilt durch: Landrat des Landkreises Bad Doberan
Aktenzeichen: A/86/075/07
- 3. Rechtsnorm:** § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 19. August 2002 (BGBl. I S. 3245) in der aktuellen Fassung
- 4. Benutzungsart:** Einleiten von Stoffen in ein oberirdisches Gewässer
- 5. Örtliche Lage:** Gewässer: Binnengraben mit Vorflut zur Tessenitz
Ort: Heiligenhagen
- | <u>Karte</u> | <u>Hochwert</u> | <u>Rechtswert</u> |
|--------------|-----------------|-------------------|
| N-32-72-D-d | 5990940 | 2691900 |
- 6. Zweck:** Beseitigung des in der biologischen Kläranlage behandelten Abwassers (Oxydationsteiche)
- 7. Maß:** Einleitmenge: von max. 500 EW
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Qd max. | 75 m ³ /d |
| Qa max. | 27.000 m ³ /a |
| Jahresschmutzwassermenge | 23.000 m ³ /a |
- Beschaffenheit:
Parameter einzuhaltende Überwachungswerte
- | | |
|--|---------|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 90 mg/l |
| Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB 5) | 40 mg/l |
- 8. Befristung:** 31.12.2018

In das Wasserbuch eingetragen am 20.10.2010.
Das Wasserbuchblatt umfaßt 2 Seiten.

Ende der Eintragung

Der Abdruck des Wasserbuchblattes wurde maschinell erstellt und gilt ohne Unterschrift, jedoch nur mit dem Dienstsiegel des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern.

Wasserbuchblatt Nr.: 3340 Seite 2
